

2024年11月30日
コナミスポーツ株式会社
石島 一宏

さがみはら健文パートナーズ
代表企業 静岡ビル保善株式会社
相模原市立市民健康文化センター
島田 所長

11 月度プール安全点検（排水溝）

表題の件についてご報告いたします。

<点検箇所>

場所	確認箇所	確認結果
25m プール	2 か所	問題なし
児童プール	1 か所	問題なし
幼児プール	1 か所	問題なし

2024年11月度の点検結果としては、ボルトのゆるみやネット部分の破損やその他異常などもなく、安全であることを確認いたしました。

なお、日々の点検結果は「プール監視・プール受付」業務報告書にてご確認ください。

以上